

**A WYW BLOCK ZRT. ÁLTAL GYÁRTOTT POLISZTIROL BETON ÉPÍTÉSI TERMÉKEK
RÖGZÍTÉSÉHEZ AZ ALÁBBI AKAT JAVASOLJUK A FISCHER HUNGÁRIA BT. AJÁNLÁSA ALAPJÁN:**

„Mellékelten küldöm a teszteredményeket tapasztalt tönkremeneteli értékekkel, illetve néhány fotót.

Továbbá amennyiben alulról húlő födémhez bennmaradó zsaluzatként szeretnék használni a paneleket, akkor a ragasztást mindenképp **FIS EM epoxy ragasztóvalval** javasoljuk.

<http://www.fischerhungary.hu/tabid-4182.aspx/cpage-details/pcategory-1001076877/usetemplate-productdetails/>

Ha utólagosan, szigetelésként kerülnek a panelek a vb födém alá felszerelésre, erre az ilyen célra bevizsgált **DHM** rögzítőelemünket tudjuk ajánlani.

<http://www.fischerhungary.hu/tabid-4182.aspx/cpage-details/pcategory-1001133906/usetemplate-productdetails/>

A panelekba különböző tárgyak rögzítésére kis panelvastagságnál **FID 50**-et , egyéb esetekben a **FID90**-t javasoljuk.

<http://www.fischerhungary.hu/tabid-4182.aspx/cpage-details/pcategory-1001061780/usetemplate-productdetails/>

Amikor homlokzati szigetelésként használják az anyagokat, akkor a STO által is forgalmazott **Ecotwist** dübelünk alkalmazható.

<http://www.fischerhungary.hu/tabid-4182.aspx/cpage-details/pcategory-1001125479/usetemplate-productdetails/>

A fenti linkeken bővebb információt talál a kiemelt termékekről.

Üdvözlettel:

Várhelyi-Nagy Lilla
mérnök tanácsadó
fischer vállalatcsoport
fischer Hungária Bt.”

WYW block falazóelemek tesztelése.

Partnerünk, a WYW Block Zrt kérésére tesztet végeztünk 2016.11.14. én, az általuk gyártott falazóelemekben. Az alábbi táblázat mutatja a ellenőrzött rögzítési megoldásokat, és az azokhoz tartozó törőértékeket.

Termék megnevezés	Alkalmazott csavarátmérő	Rögzítési mélység	Átlagos tönkremeneteli érték	Tönkremenetel	Tesztelt WYW-Block elem
fischer FID 50	Ø5	50 mm	0,25 kN	Kihúzódas	8 cm vastag
fischer FID 90	Ø6	90 mm	1,0 kN	Kihúzódas	15 cm vastag
fischer FIS EMepoxy ragasztó + FIS A menetes szár	M10 (Ø 10mm-es furatban!)	90 mm	1,9 kN	Kitörés	15 cm vastag

A mért értékek hitelesített Hydra Jaws erőmérővel lettek megállapítva.

Budapest, 2018. április 13.

fischer Hungária Bt.
1117 Budapest, Szerémi út 7/B.
Adószám: 22263769-2-43
Telefonsz.: 16300000-04008447-90006400

Kovács-Sebestény Szabolcs

Product manager

Telefon: (00-36-1) 347-9755
(00-36-1) 347-9756
Fax: (00-36-1) 347-9765
(00-36-1) 347-9766

fischer Hungária
H-1117 Budapest Szerémi út 7/b.
info@fischerhungary.hu
www.fischerhungary.hu

fischer vállalatcsoport
fischer Hungária
Rögzítőrendszereket Forgalmazó
Betéti Társaság



